



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.
ΤΗΛ: 213 2058371
FAX: 213 2058614
anastach@sismanoglio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19540/8-8-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρθ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012
5. την υπ' αριθ. 28/30.07.2013,θ. 06° Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤ »

προϋπολογισμού δαπάνης **10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής ,την **28/08/2013**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11.00 π.μ.**

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής :

- α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
- β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ
- γ) 4% φόρος προμηθευτών
- δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
- ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.



5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

T

331



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γιάννης Καψουλάκης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-20.58.444

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ. Τ. Υ. 1185

ΗΜ/ΝΙΑ : 8/7/2013

ΜΑΡΟΥΣΙ:

ΑΡ. ΓΕΝ.

ΠΡΩΤ.:

ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: ΠΔ 24 2013

TOTAL.doc

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τη συντήρηση των αεραγωγών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Σισμανογλείου, με τη χρήση ρομπότ

1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2013-Σ1185 με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 1185/8-7-2013 και αφορά την ετήσια συντήρηση των αεραγωγών της ΜΕΘ του Σισμανογλείου με τη χρήση ρομπότ. Η συντήρηση αφορά στον καθαρισμό και την απολύμανση των αεραγωγών και των στομιών του δικτύου κλιματισμού της ΜΕΘ.

Τα ακραία σημεία του προς συντήρηση δικτύου, είναι αφ' ενός οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες της ΜΕΘ και αφ' ετέρου τα σημεία στόμια των αεραγωγών.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, τα και των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

- Ν. 2224/1994,
- Π.Δ. 16/1996,
- Ν. 3850/10, (84/Α/2.6.10) ,
- Ν. 4144/2013, (88/Α/18.4.2013)),
- Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/654/ΕΟΚ/30-11-1989,
- Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ



Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007, που αφορούν τις δραστηριότητες αναφορικά με τους ανελκυστήρες, έχει ως εξής:

- NACE 46.69.20.10: Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα
- NACE 47.78.88.21: Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα
- NACE 43.22.12.04: Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
- NACE 33.12.18: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
- CPV 42510000-4: Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης
- CPV 42512000-8: Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
- CPV 42512300-1: Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
- CPV 45331000-6: Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
- CPV 45331200-8: Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού
- CPV 45331210-1: Εργασίες εγκατάστασης αερισμού
- CPV 39563530-0: Αγωγοί αερισμού
- CPV 42512520-9: Στόμιο αερισμού με περσίδες

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει τον καθαρισμό και απολύμανση των αεραγωγών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση Indoor Air Cleaning Specialist.

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να παραδώσει την εγκατάσταση έτοιμη να λειτουργήσει.

Η ανάδοχος εταιρεία, θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας πρέπει να υλοποιηθούν με ασφάλεια.

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι επανδρωμένη με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό και να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

3. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση των αεραγωγών και των στομιών του δικτύου κλιματισμού της ΜΕΘ. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

3.1. Διάνοιξη θυρίδων πρόσβασης στους αεραγωγούς, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όπου απαιτείται και αποκατάσταση αυτών στο τέλος των εργασιών. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να γίνουν μόνο τα απαραίτητα ανοίγματα, τα οποία δεν πρόκειται να επηρεάσουν την αντοχή της εγκατάστασης

3.2. Οπτικός έλεγχος και βιντεοσκόπηση με ψηφιακή έγχρωμη κάμερα και μόνιτορ της κατάστασης των αεραγωγών.



3.3. Καθαρισμός των κεντρικών αεραγωγών με τη χρήση ρομπότ πολλαπλής χρήσης καθαρισμού αεραγωγών, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως αερολεπίδα, αερόβουρτσα, αερομαστίγιο, κλπ, ανάλογα με τη διάσταση κάθε αεραγωγού.

3.4. Απομάκρυνση στερεών επικαθήσεων (σκόνης, σκουριάς, ξένων σωμάτων, κλπ) με απλά μέσα ή πεπιεσμένο αέρα από το εσωτερικό των αεραγωγών, καθαρισμός με ειδικά εξαρτήματα, όπως αερολεπίδα, αερόβουρτσα, κλπ.

3.5. Απολύμανση του δικτύου με απολυμαντικό καθαριστικό υγρό, χωρίς φορμαλδεΐδη, κατάλληλο για χρήση σε αεραγωγούς, το οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, κατασκευασμένο από Πιστοποιημένο Οίκο κατά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2009. Η προσκόμιση των σχετικών Πιστοποιητικών θα γίνει μαζί με την Τεχνική Προσφορά. Παράλληλα θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον πέντε φωτοαντίγραφα Τιμολογίων παρόμοιων εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση η ανάδοχος εταιρεία θα αποκλείεται.

3.6. Καθαρισμός των στομιών προσαγωγής αέρα, καθώς και απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού καθαριστικού υγρού.

3.7. Οπτικός έλεγχος και βιντεοσκόπηση της κατάστασης των αεραγωγών, μετά τον καθαρισμό.

3.8. Αποκατάσταση θυρίδων πρόσβασης στους αεραγωγούς στο τέλος των εργασιών.

3.9. Πριν την έναρξη των εργασιών, αλλά και μετά το πέρας αυτών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις με εξειδικευμένα μηχανήματα, και θα παραδοθούν τα σχετικά Πρωτόκολλα:

- Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου
- Έλεγχος διαρροής φίλτρων
- Έλεγχος σύσφιξης απόλυτων φίλτρων (HEPA) κατά την τοποθέτηση (DOP-test, DIN1946)
- Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα
- Έλεγχος συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας
- Καθορισμός διαφορικών πιέσεων χώρων
- Μετρήσεις στατικής πίεσης φίλτρων
- Μετρήσεις στάθμης θορύβου

4. Λοιπές υποχρεώσεις

4.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.



4.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού της (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί η ανάδοχος εταιρεία, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00' π.μ. έως 15.00' μ.μ. Την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, η ΜΕΘ θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός