



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ.
ΤΗΛ: 213 2058371
FAX: 213 2058614
anastach@sismanoglio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 44/2013

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρθ. 13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν4052/2012
5. την υπ' αριθ. 19/20.06.2013, θ. 46° Η.Δ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
6. τη με αρ. πρωτ. 4648/09.04.2013 έκθεση τεχνικών προδιαγραφών

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ »

προϋπολογισμού δαπάνης έως **5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συννημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την **17.12.2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου .

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής :

- α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
- β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ
- γ) 4% φόρος προμηθευτών
- δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
- ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης .

2. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού, και θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.



5. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους (και για τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν) και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ

331

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιάννης Καψουλάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ: 9/4/2013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-20.03.223

ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.17

E-MAIL :

ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: 30962.odt

Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, 25ης Μαρτίου 14, 15127 Μελίτσια, τηλ. 213-20.03.223, fax 213-20.03.464

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου

1. Αντικείμενο Σύμβασης

Το Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» - Υποκατάστημα «Αμαλία Φλέμιγκ», διαθέτει 140 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ABCΕ, 4 πυροσβεστήρες αφρού και 42 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, ήτοι σύνολο 186 πυροσβεστήρες, στα κτίρια των πτερυγών «Τσαγκάρη» και «Μπόμπολα».

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των εν λόγω πυροσβεστήρων για ένα έτος, ώστε αυτοί να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα είδη των πυροσβεστήρων και οι ποσότητές τους:

Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως PA 3kg	2 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως PA 6kg	43 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως PA 12kg	73 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως Οροφής PO 6kg	2 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως Οροφής PO 12kg	11 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως Τροχήλατος PA 25kg	7 τεμ.
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως	2 τεμ.



Τροχήλατος ΡΑ 50kg	
Πυροσβεστήρας Αφρού Τροχήλατος Ρ 50lit	4 τεμ.
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO ₂ 2kg	4 τεμ.
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO ₂ 3kg	1 τεμ.
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO ₂ 5kg	19 τεμ.
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO ₂ 6kg	16 τεμ.
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO ₂ 30kg	2 τεμ.

2. Περιγραφή εργασιών

Η ετήσια συντήρηση και αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες:

- 1) Τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων,
- 2) Τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών,
- 3) Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρες:

- α) Θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης και την πίεση της υδραυλικής δοκιμής, επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.
- β) Οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και την άμεση αντικατάστασή του, κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.

γ) Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της αναδόχου εταιρείας ώστε να μην μείνει το Νοσοκομείο ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση απ' όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του αναδόχου και με υπόδειξη της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο



στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα, το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν, καθώς και ο χώρος από τον οποίον παραλήφθηκαν.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης, μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους εν λόγω χρησιμοποιηθέντες πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου. Επίσης θα υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

3. Προσφερόμενη τιμή

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά για κάθε είδος πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1 όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η μεταφορά των πυροσβεστήρων από και προς το Νοσοκομείο θα γίνει με έξοδα του αναδόχου και δεν θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να προσφέρει συνημμένη δεσμευτική κατάσταση με τις μονάδες μέτρησης και τις τιμές των παρακάτω ενδεικτικών ανταλλακτικών, τα οποία ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής των πυροσβεστήρων.

Λάστιχο εκτόξευσης
Κλείστρο CO ₂
Λάστιχο εκτόξευσης τροχήλατου ξηράς κόνεως
Λαστιχοχοάνη CO ₂
Ιμάντες στήριξης λάστιχου
Δαχτυλίδι ελέγχου πυροσβεστήρων
Πλήρωση αζώτου
Κλείστρο κόνεως 6-12kg
Μανόμετρο ένδειξης 24 atm
Υδροστατική δοκιμή Test 250 atm
Υδροστατική δοκιμή Test 24 atm
Παρεμβύσματα στεγανοποίησης (O-Ring)

4. Λοιπές τεχνικές επισημάνσεις



- 1) Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO₂).
- 2) Ο περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).
- 3) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) πυροσβεστήρες με λειτουργική ζωή άνω των 20 ετών υποχρεωτικά αποσύρονται.
- 4) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005), όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6-12kg υποχρεωτικά θα φέρουν λάστιχο εκτόξευσης και ιμάντα στήριξης του λάστιχου.
- 5) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) όσοι πυροσβεστήρες δεν φέρουν ανάγλυφα στο σώμα τους τον οίκο κατασκευής, το έτος κατασκευής και τον σειριακό αριθμό, θα θεωρούνται ακατάλληλοι προς χρήση και αποσύρονται.

5. Δικαίωμα συμμετοχής - απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει:

- 1) Άδεια λειτουργίας συντήρησης πυροσβεστήρων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση-Υπουργείο Ανάπτυξης,
- 2) Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/1993,
- 3) Πιστοποίηση της εταιρείας και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005),
- 4) Πιστοποιητικό κατά EN 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως,
- 5) Πιστοποιητικό κατά EN 1568 (part 3) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος του χρησιμοποιούμενου αφροποιοητικού υγρού, που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες μηχανικού αφρού.
- 6) Πιστοποιητικό ISO 9001:2000, και
- 7) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί και ακολουθεί τα όσα αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός