



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ: 213 2058348
FAX: 213 2058614
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 30728
ΗΜΕΡ: 24/11/2014

ΣΧΕΔΙΟ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 83 /2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) »
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	8/12/2014
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	Φίλτρα αέρα (CPV: 42514310-8)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	30.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρθ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012(Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
5. τις διατάξεις του Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
6. τις διατάξεις του Ν.4281/2014
7. την υπ' αριθμ. 34/31.10.2014 θ.14° ΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)**», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **30.000€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 8/12/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 11.00 πμ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.



Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και σε δύο φάσεις (άνοιγμα και αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς ταυτόχρονα και σε επόμενη φάση άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:
α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
γ) 4% προκαταβολή φόρου
δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ' αυτού χαρτόσημο 2%
14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»
17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΓΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α.»

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*592*500	54
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	287*592*500	27
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	490*592*500	12
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*287*500	1
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*287*600	3
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	287*592*600	4
ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*592*292	4
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*490*600	5
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	490*592*600	2
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ F8	592*592*600	5
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14 ΤΥΠΟΥ HOOD	610*1220*125	45
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	545*305*69	42
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	545*545*69	11
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	305*305*69	8
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H13	610*610*292	31
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610*305*69	8
ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ H14	610*610*69	5

A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

1. Σακόφιλτρα

Τύπος :	F8
Αρχική Στατική:	έως 135Pa στα 2,5m/sec ή έως 110Pa στα 1,5m/sec
Τελική Στατική:	από 400Pa στα 2,5m/sec ή από 300Pa στα 1,5m/sec
Μέγιστη Σχετική Υγρασία:	95%
Μέγιστη Θερμοκρασία:	70oC
Απόδοση κατά EN 779 και ASHRAE 52-76:	85%-95%
Πλαίσιο:	25mm γαλβανιζέ λαμαρίνα
Πιστοποιητικό:	EUROVENT*

2. Απόλυτα φίλτρα

Τύπος :	H13
Αρχική Στατική:	έως 250 Pa στα 1,5m/sec
Τελική Στατική:	από 550 Pa στα 1,5m/sec
Μέγιστη Θερμοκρασία:	70oC
Απόδοση κατά EN 779 και ASHRAE 52-76:	99,95% κατά MPPS του πρότυπου EN1822
Πλαίσιο:	MDF με λάστιχο στεγανότητας
Πιστοποιητικό:	Scan Test Report** του οίκου κατασκευής

Τύπος :	H14
Αρχική Στατική:	έως 150 Pa στα 0,5m/sec
Τελική Στατική:	από 550 Pa στα 0,5m/sec
Μέγιστη Θερμοκρασία:	70oC
Απόδοση κατά EN 779 και ASHRAE 52-76:	99,995% κατά MPPS του πρότυπου EN1822
Πλαίσιο:	Αλουμινίου με λάστιχο στεγανότητας
Πιστοποιητικό:	Scan Test Report** του οίκου κατασκευής

*Πιστοποιητικό ποιότητας για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται στα φυλλάδια και τις ταμπέλες αυτών.

** Το κάθε απόλυτο φίλτρο συνοδεύεται από ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report) όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου.



Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1. Ο κατασκευαστής των φίλτρων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.
2. Να κατατεθεί βεβαίωση συμμόρφωσης από τον οίκο (letter of conformity), ότι τα φίλτρα κατασκευάζονται και πληρούν τις προδιαγραφές EN 779 για τα πρόφιλτρα και τα σακόφιλτρα και EN 1822 για τα απόλυτα φίλτρα. (Certificate of Compliance)

Δ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. Ο προμηθευτής μετά την εγκατάσταση των φίλτρων θα προχωρήσει σε μέτρηση σωματιδιακού φορτίου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ISO 14644-1 στα χειρουργεία και τη ΜΕΘ του Σισμανόγλειου Γ.Ν.Α, παρουσία της επιτροπής πιστοποίησης των εργασιών.
2. Μετά το πέρας των μετρήσεων θα παραδοθεί στην επιτροπή πρωτόκολλο μέτρησης ποιότητας του αέρα για καθένα από τους αντίστοιχους χώρους ξεχωριστά, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
3. Μετά το πέρας των μετρήσεων θα παραδοθεί στην υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ακολουθήθηκαν τα όσα ορίζονται στο ISO 14664-1, περί μέτρησης σωματιδιακού φορτίου.

Προς τούτο ζητούνται :

- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικά με τις μετρήσεις καθαρότητας χώρων.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει βεβαίωση από οίκο του εξωτερικού σχετικά με τη εκπαίδευση σε μετρήσεις καθαρότητας χώρων.
- Να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού διακρίβωσης του οργάνου μέτρησης, για να ελεγχθεί από την επιτροπή.
- Να κατατεθούν τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις των 5 τελευταίων ετών για παρόμοιες μετρήσεις σε Νοσοκομεία.

Β. ΓΕΝΙΚΑ

- Όλα τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ταμπελάκια με υποχρεωτική αναγραφή της εταιρίας κατασκευής, καθώς και των αριθμό παρτίδας ώστε να μπορεί να γίνει επαλήθευση με ένα απλό ερώτημα στο εργοστάσιο ότι τα φίλτρα ταυτίζονται με αυτά που προσφέρθηκαν.
- Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση. (Ο έλεγχος των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής όλων των φίλτρων)
- Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του πρωτοκόλλου μέτρησης ποιότητας του αέρα.
- Υπάρχουν 10 (δέκα) αίθουσες Χειρουργείων και 1 (μία) αίθουσα ΜΕΘ, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου.