



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ: 213 2058394
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10743/20-5-21
ΗΜΕΡ:19/5/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 18/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» CPV: 50730000-1
προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.920€ (ήτοι 58.000,00€, πλέον ΦΠΑ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας	11.06.2021
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ», CPV: 50730000-1
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του Ν.4542/2016 (Α'95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
- τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λουτές διατάξεις»
- το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- κατευθυντήρια οδηγία 2 (ΑΔΑ: 61620ΕΤΒ-4ΕΓ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
- κατευθυντήρια οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΕΤΒ-ΖΓΖ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
- τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
- το υπ αριθ. 12328/19-6-2020 έγγραφο Γραφείου Προμηθειών περί επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών
- το υπ αριθ. 12906/26-6-2020 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
- την υπ.αριθ.05/28.4.2021 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητας, προϋπολογισμού και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ», CPV: 50730000-1 για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 71.920 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 11.06.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 11.00π.μ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργασία) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 10.6.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκτρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασής ή έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων/υπηρεσιών.

Διευκρινίσεις:

- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
- Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
- Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
- Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μελίτσια, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
- Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη μορφή.**
- Γ) Συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β').** Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα).
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο ανάπροσαρμογής της τιμής, απόρριπτονται ως μη κανονικές.
- Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, Β) πίνακα με τιμοκατάλογο ανά υπηρεσία και γ) τιμή ανά επίσκεψη πλέον ΦΠΑ.**
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%
- Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν τον προμηθευτή
15. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, «... Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ... στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή...»
16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ για ένα έτος.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών.

Όλες εγκαταστάσεις ψυκτικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου νοούνται:


- Α) Τα ψυκτικά συγκροτήματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4.1. του Παραρτήματος
- Β) Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4.2. του Παραρτήματος.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Σισμανογλείου-Α. Φλέμιγκ. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1. Συντήρηση υδρόψυκτων ψυκτών

- Υδραυλική απομόνωση υδρόψυκτων συμπυκνωτών.
- Σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής και κυκλοφορητή με τους συμπυκνωτές.
- Πλήρωση των συστημάτων με χημικό διάλυμα και κυκλοφορία του, στους συμπυκνωτές τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε να διασπαστούν οι καθυατώσεις, με παράλληλο έλεγχο του ΡΗ των διαλυμάτων ώστε να παραμείνουν ισχυρά.
- Εκκένωση των κυκλωμάτων από το διάλυμα - επαναπλήρωση με νέο διάλυμα διττανθρακικής σόδας για την εξουδετέρωση του χημικού και κυκλοφορία του για 20 λεπτά – επανεκκίνηση.
- Ξέπλυμα των συμπυκνωτών – αφαίρεση της δεξαμενής και της αντλίας – πλήρωσή τους με νερό.
- Απομόνωση & εκκένωση των συμπιεστών από το ψυκτικό υγρό.
- Άνοιγμα ταπών & άδειασμα των συμπιεστών από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου.
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων λαδιού.
- Έλεγχος ποιότητας λαδιού και πιθανών ευρημάτων.
- Κλείσιμο ταπών ψυκτελαίου.
- Αντικατάσταση ψυκτελαίου.
- Δημιουργία κενού.
- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού.
- Έλεγχος πιέσεων και λειτουργίας συμπιεστών.
- Έλεγχος θορύβων και κραδασμών.
- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού.
- Έλεγχος πιεσοστατών HP, OIL P και LP και ρυθμίσεις αυτών.
- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας και ρύθμιση αυτών.
- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας.
- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων.
- Έλεγχος και ρύθμιση flow switch ψυχρού.
- Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού.
- Έλεγχος αυτόματων πλήρωσης εγκαταστάσεων.
- Έλεγχος δοχείων διαστολής.
- Γενικός έλεγχος εγκαταστάσεων για πιθανές διαρροές νερού.
- Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως.
- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.
- Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις συμπιεστών.



➤ Αμπερομέτρηση.

2.2. Συντήρηση αερόψυκτων ψυκτών

- Ψέκασμα των στοιχείων με ειδικό διάλυμα, πιστοποιημένου, χημικού υγρού για μικροβιολογικό καθαρισμό και ξέπλυμά τους με πιεστικό μηχάνημα.
- Χτένισμα των στοιχείων.
- Έλεγχος πιθανών φθορών και διαρροών των στοιχείων.
- Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων.
- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων.
- Απομόνωση και εκκένωση των συμπιεστών από το ψυκτικό υγρό.
- Άνοιγμα ταπών & άδειασμα των συμπιεστών από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων λαδιού.
- Έλεγχος ποιότητας λαδιού και πιθανών ευρημάτων.
- Κλείσιμο ταπών ψυκτελαίου.
- Αντικατάσταση ψυκτελαίου (εκτός των μηχανημάτων screw).
- Test οξύτητας λαδιού για τους συμπιεστές τύπου screw.
- Δημιουργία κενού.
- Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού.
- Έλεγχος πιέσεων και λειτουργίας συμπιεστών.
- Έλεγχος θορύβων και κραδασμών.
- Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού.
- Έλεγχος πιεσοστατών HP, OIL P και LP και ρυθμίσεις αυτών.
- Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας και ρύθμιση αυτών.
- Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας.
- Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων.
- Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως.
- Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.
- Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις συμπιεστών.
- Αμπερομέτρηση.

2.3. Συντήρηση πύργων ψύξης

- Εκκένωση του πύργου από νερό.
- Μηχανικός καθαρισμός, αφαίρεση των στερεών αλάτων από τα τοιχώματα και τον πυθμένα.
- Έλεγχος και χημικός καθαρισμός των ακροφυσίων.
- Έλεγχος των διαφραγμάτων του πύργου και καθαρισμός τους.
- Έλεγχος στάθμης νερού.
- Έλεγχος φλοτεροδιακόπτη και ρύθμιση.
- Εξάρμωση και καθαρισμός φίλτρου νερού του πύργου.
- Έλεγχος σταγονοσυλλεκτών.
- Αντικατάσταση ελαστικού παρεμβύσματος στις θυρίδες εάν απαιτείται.
- Έλεγχος και τάνυση ιμάντων των κινητήρων, καθώς και καταγραφή μεγέθους και παράδοση λίστας στην υπηρεσία (*)
- Έλεγχος εδράνων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός της πτερωτής των ανεμιστήρων.
- Έλεγχος ένοσφαιρων τριβών και λίπανση αυτών εάν απαιτείται.
- Έλεγχος προστατευτικών πλέγματων των ανεμιστήρων και απομάκρυνση πιθανών συσσωρευμένων σκουπιδιών.
- Έλεγχος κινητήρων πύργου ψύξεως.
- Αμπερομέτρηση κινητήρα και αντλιών πύργου.
- Έλεγχος και ρύθμιση του flow switch.
- Επαναπλήρωση του πύργου με την απαιτούμενη ποσότητα νερού.
- Έλεγχος διαρροών.

2.4. Συντήρηση αυτοματισμών κλιματισμού

- Έλεγχος και καθαρισμός των αισθητηρίων θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης του συστήματος των κλιματιστικών μονάδων. Θα πραγματοποιηθεί με εξαγωγή του αισθητηρίου, καθαρισμός και επανατοποθέτηση αυτού.
- Σύγκριση των αισθητηρίων με πρότυπο αισθητήριο για τον έλεγχο ακρίβειας.
- Βαθμονόμηση των αισθητηρίων όπου αυτό είναι εφικτό.
- Έλεγχος και αντικατάσταση των ακροδεκτών των διαφορικών πιεσοστατών. Αντικατάσταση με το υλικό όταν απαιτείται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
- Ρυθμίσεις των inverter των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, όπου αυτό απαιτείται, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Οι ρυθμίσεις θα γίνονται έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

2.5. Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- Καθαρισμός ή αντικατάσταση όπου απαιτείται πρόφιλτρων, **κάθε δύο μήνες**.(*)
- Αντικατάσταση σακκόφιλτρων, μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, έπειτα από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας. (*)
- Έλεγχος πτώσης πίεσης σακκόφιλτρων και καταγραφή ένδειξης στόμωσης σε Pa.
- Απομάκρυνση των παλαιών φίλτρων σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
- Καθαρισμός πτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός των ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης.
- Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη.
- Έλεγχος ρουλεμάν κινητήρων-ανεμιστήρων, **κάθε δύο μήνες**.
- Έλεγχος τροχαλίων, **κάθε δύο μήνες**.
- Έλεγχος τρίοδων βανών, **κάθε δύο μήνες**. (Μέτρηση σήματος λειτουργίας και ποσοστιαία ανταπόκριση αυτού μέσω του setpoint ρύθμισης)
- Έλεγχος ανεμιστήρων.
- Έλεγχος αντικραδασμικών συνδέσμων.
- Έλεγχος ελαστικών εδράσεων.
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος και τάνυση ιμάντων των κινητήρων, **κάθε δύο μήνες**, καθώς και καταγραφή μεγέθους και παράδοση λίστας στην υπηρεσία. (*)
- **Προμήθεια & Αντικατάσταση όλων των ιμάντων** των κινητήρων. Εάν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλαγή ιμάντα κινητήρα πέραν της μίας φοράς, η προμήθεια και η αντικατάσταση του ιμάντα θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, **όσες φορές και αν απαιτηθεί εντός της σύμβασης**.
- Σύμφωνη ιμάντων ευθυγράμμιση τροχαλίων μονάδος και έλεγχος κατάστασης εδράνων κινητήρων και ανεμιστήρων

(*) Σημείωση: Τα φίλτρα θα τα προμηθεύσει η Τεχνική Υπηρεσία

2.6. Επισκευαστικές ενέργειες στον εξοπλισμό του κλιματισμού του Νοσοκομείου


2.6.1. Σύστημα διαχείρισης ψυχοστασίου κτηρίου N4

Παρούσα κατάσταση:

Το κτήριο N4 κάθε χρόνο παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην ψύξη, καθώς τα ψυκτικά του μηχανήματα είναι παλαιά και πολλές φορές επισκευασμένα. Λόγω της έλλειψης αυτόματου συστήματος παρακολούθησης δεν είναι εφικτή η πρόληψη κάποιων βλαβών, με αποτέλεσμα όταν αυτές συμβούν να είναι μεγαλύτερες σε έκταση και συγχρόνως να μην ψύχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα το κτήριο, στο οποίο είναι εγκατεστημένες 3 κλινικές, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Στο 2ο υπόγειο του κτηρίου N4 υπάρχει εγκατεστημένος υδρόψυκτος ψύκτης Carrier με πρωτεύον υδραυλικό δίκτυο και 5 αντλίες διανομής νερού προς τις καταναλώσεις. Ο έλεγχος του ψυχοστασίου γίνεται από τοπικό πίνακα ισχύος με πλήκτρα start – stop από όπου δίνονται οι παρακάτω χειροκίνητες εντολές εκκίνησης στάσης:

Ανεμιστήρες πύργου ψύξεως, Αντλίες πύργου ψύξεως 3 τεμ., Αντλίες ψυχρού πρωτεύοντος 3 τεμ (2+ 1 εφεδρική), Αντλίες καταναλώσεων 5 τεμ.



Ηλεκτρικός πίνακας ψυχοστασίου

Επιπροσθέτως, ο παραπάνω ηλεκτρικός πίνακας λόγω παλαιότητας δεν διαθέτει ρελέ διαρροής και παρουσιάζει συνεχείς βλάβες στις διάφορες ηλεκτρικές διατάξεις (ρελέ φορτίου, θερμικά, καλώδια κτλ.) με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.

Τεχνική Περιγραφή βελτίωσης της εγκατάστασης:

Για την βελτίωση της εγκατάστασης του ψυχοστασίου θα αντικατασταθούν οι ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και ταυτόχρονα θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού το οποίο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο σύστημα BMS του νοσοκομείου και συγκεκριμένα του κτηρίου Ν4, από όπου θα γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του ψυχοστασίου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αλλά ταυτόχρονα θα γίνεται και πλήρη επίβλεψη του συστήματος.

Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας που θα εγκατασταθεί θα τροφοδοτεί όλες τις υπάρχουσες ηλεκτρικές καταναλώσεις και επιπρόσθετα θα διαθέτει εφεδρεία για την σύνδεση νέων μηχανημάτων. Ο νέος πίνακας θα διαθέτει προστασία με την χρήση ρελέ διαρροής για όλες τις καταναλώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό HD384.

Στο νέο ηλεκτρικό πίνακα θα γίνει πρόβλεψη για μία νέα καταπόνηση ψύκτη με Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος 3Χ200Α

Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει 2 τμήματα – πόρτες ώστε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αυτοματισμών και κυκλωμάτων ισχύος.

Το νέο σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Εκκίνηση του κεντρικού ψύκτη αυτόματα με όρια θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
- Εκκίνηση πύργου ψύξεως ανάλογα με την ζήτηση του ψύκτη
- Εκκίνηση αντλιών πύργου ψύξεως
- Εκκίνηση αντλιών πρωτεύοντος κυκλώματος
- Εκκίνηση αντλιών δευτερεύοντος κυκλώματος όταν τα νερά φτάσουν σε επιθυμητή τιμή
- Μέτρηση θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος
- Μέτρηση θερμοκρασίας νερών εισόδου εξόδου πύργου ψύξεως
- Μέτρηση θερμοκρασίας νερών εισόδου εξόδου ψύκτη
- Μέτρηση θερμοκρασίας νερών προσαγωγής επιστροφής αντλιών δευτερεύοντος.

Ειδικότερα για τον ψύκτη θα εγκατασταθούν τα κάτωθι σημεία - αισθητήρια:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- Εντολή εκκίνησης – στάσης ψύκτη
- Βλάβη ψυκτικού κυκλώματος Νο.1
- Βλάβη ψυκτικού κυκλώματος Νο.2
- Θερμοκρασία εισόδου ψύκτη (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)
- Θερμοκρασία εξόδου ψύκτη (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)
- Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος)

Για τον πύργο ψύξεως θα εγκατασταθούν τα κάτωθι σημεία:

- Εντολή εκκίνησης στάσης ανεμιστήρων πύργου ψύξεως
- Επιβεβαίωση λειτουργίας κινητήρα πύργου ψύξεως
- Βλάβη θερμικού κινητήρα πύργου ψύξεως.
- Διακόπτης Hand – 0 – Auto για τοπικό χειρισμό του συστήματος
- Θερμοκρασία εισόδου πύργου ψύξεως (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)
- Θερμοκρασίας εξόδου πύργου ψύξεως (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)

Για την κάθε αντλία (11 τεμ.) θα εγκατασταθούν τα κάτωθι σημεία:

- Εντολή εκκίνησης στάσης αντλίας
- Επιβεβαίωση λειτουργίας αντλίας
- Βλάβη θερμικού αντλίας
- Διακόπτης Hand – 0 – Auto για τοπικό χειρισμό του συστήματος

Για την κάθε γραμμή δευτερεύοντος (5 τεμ) θα εγκατασταθούν τα κάτωθι σημεία - αισθητήρια:

- Θερμοκρασία προσαγωγής γραμμής (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)
- Θερμοκρασία επιστροφής γραμμής (εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου ελεγκτή θα είναι τα κάτωθι:

- Ελευθέρως προγραμματιζόμενος ελεγκτής σχεδιασμένος για εφαρμογές κλιματισμού (HVAC free programmable controller)
- Ελάχιστος αριθμός ενσωματωμένων φυσικών σημείων 40
- Επέκταση φυσικών σημείων με κάρτες επέκτασης
- Ψηφιακές έξοδοι με επαφές 230V/2A
- Ενσωματωμένη θύρα Ethernet
- Ενσωματωμένες θύρες RS-485 τουλάχιστον 2
- Ενσωματωμένη θύρα CAN-bus
- Ενσωματωμένα πρωτόκολλα επικοινωνιών Modbus, Bacnet, Can-Bus.
- Ενσωματωμένη θύρα usb για τον τοπικό προγραμματισμό
- Ενσωματωμένη θύρα usb για έλεγχο περιφερειακών συσκευών και flash drives
- Ενσωματωμένη θύρα micro-sd για επέκταση τοπικής μνήμης
- Ενσωματωμένος web server με απλές σελίδες απεικόνισης εισόδων εξόδων
- Επέκταση φυσικών σημείων με εξωτερικές κάρτες επέκτασης
- Ενσωματωμένη οθόνη LCD 128x64pixels κατ ελάχιστον για τοπικό χειρισμό και έλεγχο σημείων
- Ενσωματωμένα προγραμματιζόμενα πλήκτρα χειρισμών οθόνης και φυσικών σημείων
- Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου
- Απόσπώμενα βύσματα σύνδεσης καλωδίων.

Ο νέος ελεγκτής θα εγκατασταθεί εντός νέου πίνακα που θα αντικαταστήσει το υπάρχον πίνακα κίνησης των αντλιών του ψύκτη νερού. Το νέο ραβδωτικό του πίνακα θα συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:

- Νέο γενικό ΑΔΙ (αυτόματο διακόπτη ισχύος)
- Νέο ΑΔΙ για την τροφοδοσία του υφιστάμενου ψύκτη
- Νέο ΑΔΙ 3Χ200Α ως εφεδρεία για μελλοντικό ψύκτη
- Αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας με επικοινωνίες MODBUS TCP
- Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας κινητήρα για τις 12 αντλίες νερού κατάλληλης ισχύος
- Νέο ΑΔΙ για τον ανεμιστήρα του πύργου ψύξεως
- Ρελέ ισχύος τουλάχιστον μία κλάση μεγαλύτερο για κάθε κινητήρα που είναι συνδεδεμένος
- Τοπικούς διακόπτες Hand – 0 – Auto για όλα τα ρελέ ισχύος των κινητήρων
- Αριθμημένη κλεμμοσειρά για όλους τους συνδεδεμένους κινητήρες και ξεχωριστή κλεμμοσειρά για όλα τα περιφερειακά εξαρτήματα (αισθητήρια – εντολές) με πλήρες πολυγραμμικό σχέδιο αυτοματισμών.

Το νέο σύστημα θα συνδεθεί στο κεντρικό BMS του Νοσοκομείου όπου θα κατασκευαστούν γραφικές σελίδες απεικόνισης – χειρισμών για όλα τα μηχανήματα που θα συνδεθούν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Η σύνδεση του νέου συστήματος αυτοματισμού στο τοπικό δίκτυο του Νοσοκομείου θα γίνει με την βοήθεια ενδιάμεσου τοπικού δρομολογητή – Access Point (Router - Access Point) κατάλληλου για σύνδεση στην υποδομή του δικτύου του Νοσοκομείου, με υποστήριξη SSTP για υλοποίηση VPN ή εναλλακτικά με τεχνολογία VLAN.

Ο νέος τοπικός δρομολογητής θα υλοποιήσει τοπική σύνδεση των ελεγκτών αυτοματισμού στο δίκτυο του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα δημιουργία ασύρματου σημείου πρόσβασης στο δίκτυο για παροχή υπηρεσιών Internet και έλεγχο στον κεντρικό σταθμό του Νοσοκομείου.

2.6.2 Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος BMS

Παρούσα κατάσταση:

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν εγκατεστημένοι 3 κεντρικοί ελεγκτές αυτοματισμών στο παλαιό κτήριο, στο κτήριο N3 και στο κτήριο N4 που αποτελούν και το σύστημα BMS για την λειτουργία του κλιματισμού - θέρμανσης. Οι ελεγκτές είναι συγκεκριμένα οι κάτωθι:

Παλαιό κτήριο μονάδα ΜΕΘ κεντρικός ελεγκτής Schneider Electric Automation Server AS με σύστημα Ecostruxure 1.9.1

Κτήριο N4 μονάδα SARS κεντρικός ελεγκτής Schneider Electric Automation Server Premium AS-P με σύστημα Ecostruxure 1.9.1

Κτήριο N3 μηχανοστάσιο ΚΚΜ χειρουργείων κεντρικός ελεγκτής Schneider Electric Automation Server Premium AS-P με σύστημα Ecostruxure 3.1.1

Κάτω από αυτούς του ελεγκτές υπάρχουν συνδεδεμένοι πολλαπλοί τοπικοί ελεγκτές με την βοήθεια του δικτύου Ethernet του Νοσοκομείου που συνδέονται με τους κεντρικούς ελεγκτές.

Τεχνική περιγραφή αναβάθμισης

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος BMS και έπειτα από οδηγία της κατασκευάστριας εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση όλων των ελεγκτών στην τρέχουσα έκδοση λογισμικού Ecostruxure 3.1 ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των κτηρίων κατά την ενοποίηση του συστήματος σε ένα σε ένα ενιαίο σύστημα.

Για την αναβάθμιση των όλων των ελεγκτών πρέπει να γίνει αντικατάσταση του ελεγκτή Automation Server AS της ΜΕΘ με νέου τύπου ελεγκτή Automation Server Premium AS-P και ταυτόχρονα αναβάθμιση της βάσης δεδομένων αυτού. Για τους άλλους δύο κεντρικούς ελεγκτές θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των βάσεων των ελεγκτών στην νέα έκδοση.

Στην αναβάθμιση των ελεγκτών, συμπεριλαμβάνεται και η αγορά των αδειών του λογισμικού που θα απαιτηθεί.

2.6.3 Επισκευή διαρροής ψυκτικού κυκλώματος (έως τρεις (3) κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

Επισκευή διαρροής οποιουδήποτε ψυκτικού κυκλώματος και συμπλήρωση ψυκτικού φρέον 407c έως 17kg όπως παρακάτω:

α. Ανάκτηση ψυκτικού μέσου που βρίσκεται εντός του κυκλώματος με την βοήθεια εξωτερικής συσκευής ανάκτησης σε

εξωτερικό δοχείο κατάλληλο για ανάκτηση.

β. Πρεσάρισμα εγκατάστασης με άζωτο από φορητή εξωτερική μπουκάλια, έλεγχος του ψυκτικού κυκλώματος που

περιλαμβάνει ένα συμπιεστή τις σωληνώσεις με τις βάνες μια φιλτροθήκη με ένα ή περισσότερα φίλτρα, την εκτονωτική βαλβίδα

ένα συμπυκνωτή και τον εξατμιστή με ηλεκτρονικά όργανα ανίχνευσης ή διάλυμα αφρού για τον εντοπισμό των σημείων

διαρροής.

γ. Καθαρισμός των χαλκοσωλήνων του ψυκτικού κυκλώματος τα σημεία που παρουσιάζουν διαρροή και συγκόλληση αυτών με

χαλκοκόλληση.

δ. Πλήρωση του κυκλώματος με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού φρέον 407c και παράδοση σε καλή λειτουργία.

ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπλήρωση ψυκτικού υγρού **πλέον των 17kg ανά διαρροή(συνολική ποσότητα 51kg)**, η

προμήθεια αυτού θα βαρύνει το Νοσοκομείο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Η εργασία της παραγράφου 2.6.3θα εκτελεστεί έως 3 φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν εκτελεστεί λιγότερο από 3 φορές θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη απομείωση.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.
2. Να διαθέτουν ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού.
3. Να διαθέτουν ISO 14001:2008 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης.
4. Να διαθέτουν ISO 18001:2008 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης.
5. Πιστοποίηση εταιρίας σύμφωνα με τον ΕΕ2067/2015 για την συμμόρφωση με τον κανονισμό διαχείρισης φθοριούχων αερίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Πιστοποίηση επιτυχούς εκπαίδευσης για την γνώση του συστήματος BMS της Schneider Electric, για τις σειρές αυτοματισμών που είναι εγκατεστημένες στο νοσοκομείο. Η πιστοποίηση θα έχει διεξαχθεί εντός των τελευταίων 5 ετών έως την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης του διαγωνισμού (την πιστοποίηση πρέπει να την κατέχει ένας από τους μηχανικούς του Αναδόχου).
7. Βεβαίωση συνεργασίας του έτους 2020 μεταξύ του Αναδόχου και της Schneider electric με εξειδίκευση στις εφαρμογές Building Management Systems για τις σειρές που είναι εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο, Ecostruxure building operation (την βεβαίωση πρέπει να την κατέχει η ανάδοχος εταιρία).
8. Να έχουν τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα κατάσταση του τεχνικού προσωπικού, με την μορφή πίνακα, αποτελούμενο κατ' ελάχιστο από:
 - > ένα (1) εργοδηγό ψυκτικό σύμφωνα με το ΠΔ_1/13 με πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας I κατά το ΕΕ2067-2015 ή κατά το ΕΚ303-2008 εφόσον η πιστοποίηση έχει εκδοθεί από τμήμα Νομαρχίας εντός Ελλάδος
 - > ένα (1) εργοδηγό υδραυλικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 112/12,
 - > ένα (1) ηλεκτρολόγο Α' ειδικότητας, 3^{ης} Ομάδας
 - > ένα (1) Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Το ανωτέρω προσωπικό πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό και να έχει άμεση σχέση εργασίας με αυτόν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Για την απόδειξη της άμεσης σχέση εργασίας της επιχείρησης με τα παραπάνω άτομα, πρέπει να κατατεθεί κατάσταση της επιθεώρησης εργασίας, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον οι παραπάνω τεχνίτες στη δύναμη της, ή καταστατικό στο οποίο να αναφέρεται η συμμετοχή των ατόμων με τις παραπάνω ειδικότητες στον έλεγχο της επιχείρησης.

9. Ένας από το παραπάνω ελάχιστο προσωπικό πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κλιματισμού Νοσοκομείων ή παρόμοιων χώρων, οι οποίες θα αποδεικνύονται **αποκλειστικά** από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τα αντίστοιχα τιμολόγια.
10. Να έχουν τουλάχιστον Ζετή εμπειρία (για τα έτη 2017, 2018, 2019) σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, η οποία θα αποδεικνύεται **αποκλειστικά** από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τα αντίστοιχα τιμολόγια.
11. Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) έργα συντήρησης σε εγκαταστάσεις **κλιματισμού Νοσοκομείων**, τα τελευταία πέντε (5) έτη (2015-2020), τα οποία θα αποδεικνύονται **αποκλειστικά** από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τα αντίστοιχα τιμολόγια.
12. Να έχουν τα τελευταία τρία έτη (2017, 2018, 2019), 60.000,00€ κατ' έτος **ειδικό** κύκλο εργασιών σε εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού.
13. Να έχει εκτελέσει ένα (1) έργο συντήρησης σε εγκαταστάσεις κλιματισμού θαλάμων αρνητικής πίεσης τα τελευταία τρία (3) έτη (2017, 2018, 2019), το οποίο θα αποδεικνύεται **αποκλειστικά** από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τα αντίστοιχα τιμολόγια.
14. Να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία τις εργασίμες ημέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς.

Η μη κατάθεση των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων εντός 30 εργασίμων ημερών, ενώ η συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων θα γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα εργασίμων ημερών. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να αλλάξει το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών, έπειτα από γραπτή ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν την καθυστέρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα καθορίζει τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα.

Ο Ανάδοχος, με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1988, αναλαμβάνει την ευθύνη αποστολής κατάλληλου συνεργείου, για μεν τη θερινή περίοδο (15Απριλίου – 15Οκτωβρίου) εντός δύο ωρών, κατά τη διάρκεια της ημέρας (07.00' – 19.00') και εντός τεσσάρων ωρών, κατά τη διάρκεια της νύχτας (19.00' – 07.00') ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σύμβασης εντός μίας εργάσιμης ημέρας, από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης. Εάν η βλάβη δεν απαιτεί ανταλλακτικά και για χρόνο αποκατάστασης έως 2 ώρες, θα γίνεται αποκατάσταση αυτής χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Δεν ευθύνεται για επισκευαστικές εργασίες που απαιτούν ανταλλακτικά είτε αυτές διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ή προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία και να διαθέσει, εφόσον του ανατεθεί, το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μικροαναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται κατά την συντήρηση και που προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων (χημικά καθαρισμού, μικροποσότητες freeze, μικροϋλικά, κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. (βλ. παραπάνω παράγραφος 3.1 υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό).

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελούμενων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00' πμ. έως 15.00' μμ. Κατ' εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας, ή σε ημέρες αργιών σε εξειδικευμένους χώρους (π.χ. Χειρουργεία), για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος και κατ' επέκταση του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο τμήμα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεστούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να ενημερώσει τα τμήματα του Νοσοκομείου και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά ημερολόγιο συντήρησης. Στο εν λόγω ημερολόγιο θα καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήσε, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης της Υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία των αντίστοιχων μηχανημάτων. Αντίγραφα των φύλλων συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/17-6-2008), θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Επειδή οι εργασίες της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης αποτελούνται από τρία τμήματα, ήτοι: Την εφ' άπαξ συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων, την εφ' άπαξ συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και την επισκευαστική συντήρηση και την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης (έτος 2018), τα ποσοστά τμηματικών πληρωμών του Αναδόχου θα είναι:


Με το τέλος της εφ' άπαξ συντήρησης των ψυκτικών συγκροτημάτων έκδοση τιμολογίου κατά 30% του συνολικού συμβατικού τμήματος,

με το τέλος των επισκευαστικών ενεργειών της παραγράφου 2.5 έκδοση τιμολογίου κατά 30% του συνολικού συμβατικού τμήματος,

με το τέλος της εφ' άπαξ συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, έκδοση τιμολογίου κατά 30% του συνολικού συμβατικού τμήματος και

με το τέλος της σύμβασης, έκδοση τιμολογίου κατά 10%.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ανταλλακτικών, που θα χρησιμοποιήσει, όπως και την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, καθώς και ότι θα χρησιμοποιηθούν υλικά καινούργια και αμεταχειριστά. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις θα είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΟΤ, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4.1. Ψυκτικά Συγκροτήματα

Α/Α	ΚΩΔ. ΜΗΧ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	MOD.-PROD.-TYPE	ΤΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΣ
1	AWC-001	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CLIMAVENETA	WRAT/SL 0902	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
2	AWC-002	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS	FAWC 422-SCR	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΙ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
3	AWC-003	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS	FAWC 422	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
4	AWC-004	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS	FAWCH 131-SCR	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΟΜΠΙΟΛΑ
5	AWC-005	ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ GALLETTI	MPE T45 H0 AA	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΤΝ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
6	AWC-006	ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INTERKLIMA	MPCA-105H	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΜΕΘ
7	AWC-007	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER	30BQ 035 900 EE	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΘ (ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ)
8	AWC-008	ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CLIMAVENETA	WRH1202	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΙΘΡΙΟ
	AWC-008CT	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ INTERKLIMA	CT 22	
9	AWC-009	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ DUNHAM BUSH	AC1 05 AQ	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ)
10	AWC-010	ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CLIMAVENETA	WRH 1202	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΘΟΤΡΥΦΙΑΣ
	AWC-010CT	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ AIRTECHNIC	ΠΑΚ 290	
11	AWC-011	ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER	30HR140930-21	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4
	AWC-011CT	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ INTERKLIMA	CT 36	
12	AWC-012	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS	FAWC 532	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
13	AWC-013	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS	TCAET4018013173	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
14	AWC-015	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS	TCAEB2009012475	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (1)
15	AWC-016	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS	TCAEB2009012475	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (2)
16	AWC-017	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE	RTAC 185	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 (1)
17	AWC-018	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE	RTAC 185	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 (2)
18	AWC-019	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE	RTAD 085	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 (3)
19	AWC-020	ROOF TOP HEAT PUMP CARRIER	50TJQ012-903	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΕΚ
20	AWC-021A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ CLOSE CONTROL	UNIFLAI/ AMICO SDA0251B(H)	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ CONTROL ROOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21	AWC-021B	ΜΗΧΑΝΗΜΑ CLOSE CONTROL	UNIFLAI/ AMICO SDA0251B(H)	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ CONTROL ROOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

22	AWC-022	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΑΙΚΙΝ	EWYQ-BAWP	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
23	AWC-023	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ THERMOCOLD	MEX 133 HP EA	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ
24	AWC-024	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ GALLETI	MPE040	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ Ν4 (SARS 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ)

4.2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

Α/Α ΚΚΜ	ΚΩΔ. ΨΣ-ΑΘ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	MOD.-PROD.-TYPE	ΠΑΡΟΧΗ m3/h	ΤΜΗΜΑ-ΧΩΡΟΣ
001	AWC-001	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INTERKLIMA-ΑΠΑΓΩΓΗ	MD 06	5.000	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INTERKLIMA-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MD 06	6.000	
002	AWC-004	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 56	5.000	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 56	5.500	
003	AWC-005	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΑΠΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-44	3.500	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΤΝ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-44	3.500	
004	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΑΠΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-54	4.820	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-54	5.130	
005	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DYNATHERM-ΑΠΑΓΩΓΗ	AHU 280	3.900	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DYNATHERM-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	AHU 280	4.200	
006	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΑΠΑΓΩΓΗ		10.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΜΕΘ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		9.100	
007	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΑΠΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-90	4.280	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΜΕΘ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ AIRTECHNIC-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	KLIMABOX/1F-90	3.850	
008	AWC-010	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΠΑΓΩΓΗ			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΝΟΥ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	KLIMA BOX 1F 80/80	4.900	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

009	AWC-010	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 50/CE	5.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 50/CE	5.000	
010	AWC-010	ΑΠΑΓ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΑΠΑΓΩΓΗ			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	IHC 141	5.800	
011	AWC-010	ΑΠΑΓ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΑΠΑΓΩΓΗ			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	IHC 91C	1.800	
012	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΠΑΓΩΓΗ	...67/67	2.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		2.000	
013	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΠΑΓΩΓΗ			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΙ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	KLIMA BOX 1F 158	16.000	
014	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΑΠΑΓΩΓΗ	KLIMA BOX 1F 34/34	2.700	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ AIRTECHNIC - ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		3.000	
015	AWC-006-007-008-009	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΑΠΑΓΩΓΗ	KLIMA BOX 1F 55		ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ AIRTECHNIC - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		2.200	
016	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	6.080	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΑΔ/ΑΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ ΙΑΔΡΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 73	6.750	
017	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	5.660	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - Χ 19/20 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Νο 8 & Νο 9
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 73	6.560	
018	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	6.780	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΔΧ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 73	7.570	
019	AWC-017-018-	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	5.680	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - Χ 17/18 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Νο 6 & Νο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

	019	ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 73	6.590	7 ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
020	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	5.670	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 -) 14/15 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Νο 4 & Ν 5 ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 73	6.580	
021	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	5.740	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 -) 12/13 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Νο 2 & Ν 3 ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 73	6.650	
022	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 247	22.080	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - Β) - 2ος ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΕΙΣ.Ε: ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ΓΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜ., Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣ., 3ος ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 247	23.600	
023	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 33	1.650	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - Α) - ΑΚΑΘΑΡΤΑ, ΣΤΑΘΜ. ΚΑΘΑΡ. ΑΚΑΘΑΡΤ. ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΔΡ. ΑΠΟΛΥΜ.
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 33	2.590	
024	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 22	1.630	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΧΩΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Νο 10 ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 22	1.890	
025	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 22	1.050	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΚΥΣΤ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Νο 1 ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 22	1.170	
026	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 33	3.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ 3 ΕΝΔ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 33	3.270	
027	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 33	2.270	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ4 ΝΑ/ΦΑΡΜ.
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 33	3.130	
028	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 100	7.720	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ 1 ΚΑΠ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 100	10.260	
029	AWC- 017-018- 019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 165	14.370	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ2 ΝΑ/ΕΡΓ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ΜΦΕ 165	14.370	




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

030	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 33	2.500	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ 5 ΝΕΚΡ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 33	2.630	
031	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 73	6.180	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ6 ΕΠ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 73	6.800	
032	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 56	5.090	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ 7 ΝΑ/ΕΙ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 56	5.470	
033	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 22	1.220	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΥΠΟΓ - ΚΚΜ8 ΜΑΦ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 22	1.360	
034	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 100	6.500	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΤΑΡΑΤΣΑ - ΚΚΜ ΝΑ/ΣΔ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 100	10.550	
035	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FSE 33	2.900	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΥΠΟΓΕΙΟ (-2) - ΚΚΜ ΘΑ/ΒΥΣΔ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFE 33	3.100	
036	AWC-017-018-019	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΑΠΑΓΩΓΗ	FST 9-9B	2.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΤΑΡΑΤΣΑ - ΕΦ-6 ΑΝΩΘΕΝ ΑΝΕΛΚ 31
		-	-	-	-	
037	AWC-017-018-019	-	-	-	-	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3 - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 32-33-34
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFT 08	5.100	
038	AWC-011	ΑΠΑΓ.				ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΥΠΟΓΕΙΟ -
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFA 48	7.000	
039	AWC-011	ΑΠΑΓ.				ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΥΠΟΓΕΙΟ -
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFA 40	6.000	
040	AWC-011	ΑΠΑΓ.				ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΤΑΡΑΤΣΑ -



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ			
041	AWC-011	ΑΠΑΓ.				ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - ΤΑΡΑΤΣΑ -
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ			
042	AWC-011	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		3.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - SARS 3 ^{ου} ορόφου
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		2.200	
043	AWC-011	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		3.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - SARS 3 ^{ου} ορόφου
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		2.200	
044	AWC-011	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		3.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - SARS 2 ^{ου} ορόφου
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		2.200	
045	AWC-011	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		3.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 - SARS 2 ^{ου} ορόφου
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER		2.200	
046	AWC-012-013	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ	ADV 1220 (DI427518922690)	5.000	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΑΡΑΤΣΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		2.875	
047	AWC-012-013	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ	ADV 570 (DI427318922690)	2.330	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΑΡΑΤΣΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		1.550	
048	AWC-012-013	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ	ADV 800 (DI427418922690)	2.830	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΑΡΑΤΣΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		1.890	
049	AWC-012-013	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ	ADV 440 (DI427600922690)	1.840	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΑΡΑΤΣΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ		1.025	
050	AWC-012-013	ΑΠΑΓ.				ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΑΡΑΤΣΑ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FYROGENIS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	MFB 83	8.960	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

051	AWC-015-016	ΑΠΑΓ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΑΠΑΓΩΓΗ			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΚΚΜ1
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ADV 440 (DL654906122000)	1.675	
052	AWC-015-016	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ		1600	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΚΚΜ2
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ADV 440 (DL655057322000)	1700	
053	AWC-0015-016	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΑΠΑΓΩΓΗ		1600	ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΚΚΜ3
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RHOSS-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ	ADV 440 (DL655157322000)	1700	
054	AWC-020	ΑΠΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER			ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΚΕΚ
		ΠΡΟΣΑΓ.	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κολωνία Μαρία]
- Τηλέφωνο: [213 2058394]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [mkolonia@sismanoglio.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [<http://www.sismanoglio.gr>]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

[«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»- CPV : 50730000-1

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ 18/2021]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιι :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]



Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςⁱⁱⁱ

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv
2. δωροδοκίαv
3. απάτηvi
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςvii
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx.


Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
<p>Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου^{xi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....]/[.....]/[.....]/[.....]kii</p>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{xiii} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μόρφες αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{iv}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ:
ΤΗΛ: 213 2058.....
E-mail:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρ. Πρωτ.:
Ημερομηνία:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 18/2021

Στο Μαρούσι σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΗΛΙΑ ΔΑΛΑΪΝΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) η εταιρεία «.....», που εδρεύει στην, τηλ:, E-mail:, ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.:, ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «προμηθευτής», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ' αριθ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ», CPV: 50730000-1 όπως αναφέρεται στην από προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ. 18/2021 διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		€

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή :

- Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%

Η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».


Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Ο προμηθευτής υπέβαλε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ποσού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



- i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαιρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτοουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
- xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
- xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
- xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
- xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Α' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ6ΓΡ4690Ω5-7Τ8
Ημερομηνία Ανάρτησης:
ΜΑΡΟΥΣΙ, 19/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 3407

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- 1.α) Των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π." (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Α.141).
- 1.β) Του Π.Δ.113/2010 Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194).
2. Την ανάγκη για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης
4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α145)
5. του άρθρου 67 του ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α'143),
6. του ν.4263/2014 "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018" (Α'117)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 71.920,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Κ.Α.Ε. 0889 Α ετος 2021 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, στις παρακάτω χρήσεις:

Α/Α	ΚΑΕ	Χρήση	Οικ. Έτος	Ποσό (EUR)
1	0889	A	2021	1,00
2	0889	A	2022	71.919,00



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη 71.920,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του προϋπολογισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και Κ.Α.Ε. 0889 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1 α, 4 του άρθ. 4 του πδ 80/2016.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ με α/α 3407 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: 83,05 €

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΔΑΙΜΩΝ

Κοινοποίηση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Α' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΓΡ4690Ω5-7Τ8

Ημερομηνία Ανάρτησης:

ΜΑΡΟΥΣΙ, 19/05/2021

Αριθ.Πρωτ.: 3407

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- 1.α) Των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 " Περὶ Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π." (Α.247) ὅπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Α.141).
- 1.β) Του Π.Δ.113/2010 Περὶ αναλήψεως υποχρεώσεων ἀπὸ τους Διατάκτες (Α.194).
2. Την ἀνάγκη για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
3. Το γεγονός ὅτι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης
4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α145)
5. του άρθρου 67 του ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α'143),
6. του ν.4263/2014 "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018" (Α'117)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ὕψους 71.920,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού ἐξόδων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Κ.Α.Ε. 0889 Α ὅς 2021 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, στις παρακάτω χρήσεις:

Α/Α	ΚΑΕ	Χρήση	Οικ. Έτος	Ποσό (EUR)
1	0889	A	2021	71.919,00
2	0889	A	2022	1,00



ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΜΑΞ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ὅτι α) η ανωτέρω δαπάνη 71.920,00 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του προϋπολογισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και Κ.Α.Ε. 0889 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1 α, 4 του άρθ. 4 του πδ 80/2016.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ με α/α 3407 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: 83,05 €

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΔΑΙΜΩΝ

Κοινοποίηση:

11/11/21

11/11/21



889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

34

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Από: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Πληροφορίες: Ρίζος Κωνσταντίνος - Κύνηγαλακη Ειρήνη - Χατζηαργυρίου Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 213-20.58.113

E-Mail: gram-ds@sismanoglio.gr

Αρ. Πρ. Γρ. Δ.Σ.:854 (2020)/06-05-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

ΚΟΙΝ.: 1. Γραμματεία Δ.Σ. 2. ΔΔΥ, 3. Υποδ/νση Οικονομικού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της υπ' αριθμ. 05/28.04.2021 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.

Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Σήμερα, 28 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00 συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δαλαΐνας Ηλία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, όπως αυτό ορίσθηκε (Γ4β/ΓΠοικ:74457 ΥΟΔΔ/03-12-2020 αρ. φύλ. 1011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανογλείου» στο Μαρούσι Αττικής.

Παρόντες, είναι οι κ.κ. 1. **Δαλαΐνας Ηλίας**, Πρόεδρος του Δ.Σ., 2. **Κατοίκου Ευσταθία**, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, 3. **Σουρανή Αγλαΐα**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., 4. **Παπαστελιάτος Παναγιώτης** τακτικό μέλος του Δ.Σ.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, **Ρίζος Κωνσταντίνος**.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. **Καραβασιλή Χαρά**, καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος.

Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατά την συζήτηση του θέματος παρών ήταν ο κ. Ευθυμιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, ο οποίος αποχωρεί πριν την λήψη της απόφασης.

Θέμα 16^ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητας, προϋπολογισμού και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προληπτική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και επισκευές στον εξοπλισμό του κλιματισμού Σισμανογλείου Αμαλία Φλέμιγκ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ 14383/17-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, η οποία αναφέρει

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»

Έχοντας υπόψη:

1. του Ν.4542/2018 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
2. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. το Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
4. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618

25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μελίσσια, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

5. τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
6. το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. κατεύθυντρία οδηγία 2 (ΑΔΑ: 61620ΞΤΒ-4ΕΓ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
8. κατεύθυντρία οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
9. η υπ' αριθ. πρωτ.3312/15.02.2019 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου
10. το υπ αριθ. 12328/19-6-2020 έγγραφο Γραφείου Προμηθειών περί επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών
11. το υπ αριθ. 12906/26-6-2020 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
12. τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

- την έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού, προκειμένου το γραφείο Προμηθειών να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία.

- τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, προσφορά, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη **71.920,00€** συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (58.000,00€ πλέον ΦΠΑ).

Παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Κατά τη συνεδρίαση να παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου.

Παράκληση για την άμεση επικύρωση της απόφασης.

**μετά από διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα**

Α. Εγκρίνει την σκοπιμότητα της υπηρεσίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό για την προληπτική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και επισκευές στον εξοπλισμό του κλιματισμού Σισμανογλείου Αμαλία Φλέμιγκ, προκειμένου το γραφείο Προμηθειών να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία.

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προληπτική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και επισκευές στον εξοπλισμό του κλιματισμού Σισμανογλείου Αμαλία Φλέμιγκ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, προσφορά, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 71.920,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (58.000,00€ πλέον ΦΠΑ).

Το θέμα ομόφωνα επικυρώνεται σήμερα.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ρίζος Κων/νος

