




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 213 2058394
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr



ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
ΗΜΕΡ:21/5/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 19/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» CPV: 45343220-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ (ήτοι 35.000,00€, πλέον ΦΠΑ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας	15.06.2021
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ», CPV: 45343220-1
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	43.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν 4605/2019 (Α' 52) «Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016».
- Τον Ν 4542/2018 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- Τον Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών «Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
- Τον Ν 4152/2013, υποπαρ. Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- Τις διατάξεις του Ν 3918/2011 αρθ. 13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
- Τις διατάξεις του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λουπές διατάξεις.
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8991/26-04-2021 έγγραφο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου.
- Την υπ αριθμ.05/28/4/2021 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης σκοπιμότητας και έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ».
- Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΝ8Ζ4690Ω5-ΖΣΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ», CPV: 45343220-1με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 15.06.2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00π.μ.
Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 14.6.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων/υπηρεσιών.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαιώμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μελίση, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
- A) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
- B) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη μορφή.
- Γ) Συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),** όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'). Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα).
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως μη κανονικές.
- Συγκεκριμένα η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, β) πίνακα με τιμοκατάλογο ανά υπηρεσία και γ) τιμή ανά επίσκεψη πλέον ΦΠΑ.**
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, **κατά την κρίση της επιτροπής.**
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%
- Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν τον προμηθευτή
15. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, «... Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ... στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή...»
16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές για την ετήσια Συντήρηση και Αντικατάστη των Πυροσβεστικών μέσων του Σισμανόγλειου – Αμ. Φλέμιγκ και των δομών.

1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Σισμανόγλειου, του Αμαλία Φλέμιγκ και των Δομών, καθώς και την προμήθεια 51 πυροσβεστήρων (ΡΑ,CO2,κλπ), 3 κύλινδροι NOVEC1230, 3 πυροκροτητών, 25 ακροφυσίων AMEREX, 25 καπάκια και 25 τικτά AMEREX.

Συνολικά χρησιμοποιούνται 635 πυροσβεστήρες και Σταθεροί Κύλινδροι Κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα:

- 445 για το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
- 164 για το Αμαλία Φλέμιγκ
- 6 για τον ξενώνα «Φλυεύς»
- 7 για τον ξενώνα «Όρμος»
- 4 για τον ξενώνα «Σπίτι»
- 9 για το Ιατροπαιδαγωγικό Παλλήνης

Ως προς το είδος και τον τύπο του υλικού γόμωσης, τα Νοσοκομεία και οι Δομές διαθέτουν:

- Φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ΡΑ 6 Kg, 12 Kg.
- Τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ΡΑ 50 Kg.
- Αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως ΡΟ 12 Kg.
- Φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO2 2 Kg, 5 Kg, 6 Kg, και μόνιμους Κυλίνδρους 24 Kg, 35 Kg, 40 Kg, 45 Kg.
- Κυλίνδρους AMEREX14,2Lit / 3,75Gal.
- Κύλινδρο Κατάσβεσης FM200 KIDDE 80 Kg.
- Κυλίνδρους Κατάσβεσης FM 200 (HFC-227ea) 46 Kg, 55 Kg, 74 Kg.

Η εκτέλεση των έργων της συντήρησης όσον αφορά τους φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005), τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN-3, ΕΛΟΤ EN-1866-98 και ΕΛΟΤ EN-615. Για τον περιοδικό έλεγχο/υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων εφαρμόζεται η Υ.Α. 14165/93 (ΦΕΚ Β 673/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα. Για τη συντήρηση των μόνιμων συστημάτων διοξειδίου του άνθρακα εφαρμόζεται το πρότυπο NFPA 12 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τη συντήρηση των μόνιμων συστημάτων FM200/HFC-227ea εφαρμόζεται το πρότυπο EN15004 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 517/2014 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τη συντήρηση των συστημάτων wetchemical κατηγορίας F, εφαρμόζεται το πρότυπο NFPA 17A. Για τον περιοδικό έλεγχο/υδραυλική δοκιμή φιαλών των μόνιμων συστημάτων εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της οδηγίας ADRόπως ισχύει κάθε φορά, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/35/ΕΕ για τις φιάλες που υπάγονται σε αυτής και η ΥΑ14165/93 (ΦΕΚ Β 673/93) για τις παλαιότερες φιάλες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/35/ΕΕ.

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 έχει ως εξής:



- NACE 33.12.19.01: Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων
- NACE 33.12.19.02: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
- NACE 33.12.19.03: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών
- CPV 24951210-0: Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων
- CPV 24951220-3: Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων
- CPV 24951230-6: Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων

2. Όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού

Η ανάδοχος εταιρεία ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής, που θα αναλάβει την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων των Νοσοκομείων και των Δομών, **θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι**, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

1. Να διαθέτει αυτή ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής άδεια λειτουργίας για συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για την συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας.
2. Να διαθέτει αυτή ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).
3. Να διαθέτει αυτή ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β' 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β' 2039/13-9-2011).
4. Να διαθέτει αυτή ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005).
5. Να διαθέτει αυτή ή ο/οι υπεργολάβοι αυτής πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών χάλυβα χωρίς ραφή, χάλυβα με ραφή, σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β' 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, (ΦΕΚ Β' 2039/13-9-2011).
6. Να διαθέτει αυτή ή ο υπεργολάβος Σύμβουλο μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων πιστοποιημένο για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων ασφαλούς μεταφοράς φιαλών υψηλής πίεσης ADR που θα είναι παρόντας κατά την διαδικασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης των κυλίνδρων των μόνιμων συστημάτων.
7. Να διαθέτει πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 517/2014, για την συντήρηση, έλεγχο διαρροών, εγκατάσταση και απεγκατάσταση φιαλών φθοριούχων κατασβεστικών αερίων(FM200/HFC-227ea).
8. Να διαθέτει τεχνικό που κατέχει πιστοποιητικό κατασκευαστή AMEREX για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειριών του οίκου AMEREX.
9. Να διαθέτει συμφωνητικό συνεργασίας ή δήλωση για το έργο, για κάθε υπεργολάβο και τα στοιχεία αυτού.
10. Να προσκομίσει τα στοιχεία του Φορέα Χα που θα χρησιμοποιηθεί για την Υδραυλική Δοκιμή και Πιστοποίηση των Φιαλών Κατάσβεσης των μόνιμων συστημάτων FM200, CO2 και AMEREX για τις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία 2010/35/ΕΕ.
11. Ιδιαίτερα για την Υδραυλική Δοκιμή και Συντήρηση των συστημάτων Κατάσβεσης FM200, να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα ότι διαθέτει πλήρη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιο κατασβεστικό υλικό FM200 για κάθε σύστημα για την πλήρωση των απωλειών κατά την διαδικασία μετάγγισης, ώστε να διατηρηθεί η πιστοποίηση του κατασκευαστή.
12. Να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και να λάβει βεβαίωση επίσκεψης.
13. Να συμπληρώσει τον πίνακα προσφοράς της παραγράφου 6, συμπληρώνοντας την τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

3. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την εφάπαξ συντήρηση αναγόμευση-υδραυλική

δοκιμή-αντικατάσταση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων των Νοσοκομείων και των Δομών είναι:

1. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια, αφήνοντας μία ποσότητα πυροσβεστήρων αντικατάστασης καθώς και κυλίνδρων μονίμων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης, για το χρονικό διάστημα που θα συντηρεί τους πυροσβεστήρες και τους κυλίνδρους του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των εν λόγω πυροσβεστήρων αντικατάστασης από πλευράς του Νοσοκομείου, λόγω έκτακτης ανάγκης εκδήλωσης πυρκαγιάς, το κόστος αναγόμευσης δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
2. Να συλλέγει τους πυροσβεστήρες από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τα αρμόδια άτομα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και θα τους επανατοποθετεί με ευθύνη του στα ίδια σημεία, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για τους πυροσβεστήρες και δεκαπέντε (15) για τους κυλίνδρους αυτόματης κατάσβεσης.
3. Κατά την διαδικασία υδραυλικής δοκιμής φιαλών FM200 θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απώλειες λόγω μεταάγγισης.
4. Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β' 1218/1-9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το παράρτημα ΙΙΙ.
5. Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα ΙV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα ΙV.
6. Ως προς τις διαδικασίες αναγόμευσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V.
7. Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β' 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VI.
8. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες εξωτερικά αλλά και εσωτερικά ή μεταλλικού μόνου εξωτερικά ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαδικασία. Θα γίνει δε δειγματοληπτικός έλεγχος επι τόπου στο Νοσοκομείο μία ή περισσότερες φορές σύμφωνα με την απαίτηση της τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Η Υδραυλική Δοκιμή των Κυλίνδρων Κατάσβεσης FM200, CO2, AMEREX., θα ακολουθούν τις υποχρεώσεις του ADR2019 σύμφωνα με το οποίο την Πιστοποίηση αναλαμβάνει Φορέας Χαο οποίος εκδίδει και το σχετικό πιστοποιητικό.
10. Το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις(4) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του χρονικού αυτού ορίου, δύναται να δοθεί παράταση στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
11. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν την Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

- ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- S/N
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- ΕΙΔΟΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)
- ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΔΟΜΗ
- ΚΤΙΡΙΟ
- ΕΠΙΠΕΔΟ
- ΤΜΗΜΑ
- ΧΩΡΟΣ

12. Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί και η συντήρηση-έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων κατάσβεσης των συστημάτων FM 200 και CO2, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης, καθώς και ο έλεγχος των σημάτων που στέλνουν αυτοί στους κεντρικούς πίνακες πυρανίχνευσης GENT και SIEMENS και να καταθέσει βεβαίωση καλής λειτουργίας.

4. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων και μόνιμων κυλίνδρων κατάσβεσης

Ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση των προς συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση των πυροσβεστήρων, αντικατάσταση των πυροκροτητών και των ΑFFFτου Σισμανογλείου, του Αμαλία Φλέμιγκ, των Κέντρων Υγείας και των Δομών. Οι ποσότητες των πυροσβεστήρων έχουν υπολογιστεί, σύμφωνα με τις παλαιότερες καταστάσεις και ο Ανάδοχος θα θεωρήσει ότι θα υπάρχει μία αυξομείωση της τάξεως του $\pm 15\%$.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Α						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	183	27	123	9
2	PA	12	2	3	-	1
3	PA	50	6	-	-	-
4	CO2	2	-	-	3	-
5	CO2	5	34	6	21	1
6	CO2	6	2	-	-	2
7	CO2	24	2	-	-	-
8	CO2	30	2	-	-	-
9	CO2	35	3	-	-	-
10	CO2	40	-	-	-	1
11	CO2	45	17	-	3	-
12	FM200	80	1	-	1	-
13	AMEREX	3	-	-	-	-
14	FM200	46	2	-	-	-
15	FM200	55	1	-	-	-
16	FM200	74	3	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ			258	36	151	14
17	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ					3
18	ΚΑΠΑΚΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (AMEREX)					25
19	ΤΙΚΤΑ (AMEREX)					25
20	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (AMEREX)					25

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.Α						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	20	9	4	9
2	PA	12	39	4	-	21
3	PA	25	-	7	-	-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

4	PA	50	2	-	-	-
5	CO2	2	2	-	1	--
6	CO2	5	11	15	3	2
7	CO2	30	2	-	-	-
10	PO	6	2	-	-	-
11	PO	12	3	7	-	1
ΣΥΝΟΛΑ			81	42	8	33

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΛΥΕΥΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	2	-	3	-
2	CO2	5	-	-	1	-
ΣΥΝΟΛΑ			2	-	4	-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΠΙΤΙ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	1	-	-	-
2	PA	12	1	-	-	2
ΣΥΝΟΛΑ			2	-	-	2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	1	3	-	2
ΣΥΝΟΛΑ			1	3	-	2


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	PA	6	4	1	-	-
2	PA	12	2	-	-	-
3	CO2	5	-	1	-	-
4	PO	12	-	1	-	-
ΣΥΝΟΛΑ			6	3	-	-

5. Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Αυτόματης Κατάσβεσης στους χώρους Κυψελών Μετασχηματιστών και Μετασχηματιστών.

Συγκεκριμένα:

1. Για τον Χώρο Κυψελών Μετασχηματιστών, απαιτείται προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάσβεσης NOVEC1230 58KG πλήρης, με ενεργοποιητές (Χειροκίνητος και ηλεκτρομαγνητικός/SOLENOID), με λάστιχο εκκένωσης και ακροφύσια κατάλληλης διατομής.
2. Για τον Χώρο Μετασχηματιστή Νο1, απαιτείται προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάσβεσης NOVEC1230 51KG πλήρης, με ενεργοποιητές (Χειροκίνητος και ηλεκτρομαγνητικός/SOLENOID); με λάστιχο εκκένωσης και ακροφύσια κατάλληλης διατομής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

3. Για τον Χώρο Μετασχηματιστή Νο2, απαιτείται προμήθεια και τοποθέτηση κυλίνδρου κατάσβεσης NOVEC1230 48KG πλήρης, με ενεργοποιητές (Χειροκίνητος και ηλεκτρομαγνητικός/SOLENOID), με λάστιχο εκκένωσης και ακροφύσια κατάλληλης διατομής.

4. Τα εγκατεστημένα συστήματα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

-Πυροσβεστική διάταξη 15 όπως κάθε φορά ισχύει

-EN 15004

-Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Υλικών CPR

-Το σύστημα θα είναι δοκιμασμένο, πιστοποιημένο και καταχωρημένο από το εργαστήριο UL

-Ευρωπαϊκή οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68

-Ευρωπαϊκή οδηγία μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 2010/35

Θα πρέπει ο προμηθευτής του συστήματος να καταθέσει μελέτη με όλους τους απαραίτητους υδραυλικούς υπολογισμούς του δικτύου με πιστοποιημένο πρόγραμμα του οίκου κατασκευής του συστήματος κατάσβεσης (όχι τρίτου οίκου). Στο υπολογιστικό φύλλο θα προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα με τους κωδικούς τους (κύλινδρος, κλείστρο, ακροφύσιακ.λ.π.) ώστε το συγκρότημα να μπορεί με βεβαιότητα να επιτύχει την επίδοσή του κατάσκευαστή και να είναι εφικτός ο έλεγχος των υλικών που ενσωματώνονται από την υπηρεσία.

5. Θα πρέπει ο προμηθευτής του συστήματος να καταθέσει πιστοποίηση του οίκου κατασκευής για τη γόμωση του κυλίνδρου.

6. Οικονομική Προσφορά

1. Ο Ανάδοχος θα δώσει ξεχωριστή τιμή για το σύνολο της συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής, αντικατάστασης των πυροσβεστικών μέσων (παράγραφος 4) και ξεχωριστή τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση του Συστήματος Αυτόματης Κατάσβεσης (παράγραφος 5). Η τιμή της σύμβασης θα προκύψει από το άθροισμα των δύο (2) παραπάνω τιμών (παράγραφος 4 & 5).

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει επιπροσθέτως, να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα με τιμές μονάδος, πλέον του ΦΠΑ 24% από τον οποίο θα προκύψουν οι σχετικές απομειώσεις ή επί πλέον πληρωμή σε περίπτωση μη συμφωνίας των πυροσβεστών που είναι καταγεγραμμένοι (κατά προσέγγιση) στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lit)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ €/τεμ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ €/τεμ	ΥΔΡΑΥΛ. ΔΟΚΙΜΗ €/τεμ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ €/τεμ
1	PA	6				
2	PA	12				
3	PA	25				
4	PA	50				
5	PO	6				
6	PO	12				
7	CO2	2				
8	CO2	5				
9	CO2	6				
10	CO2	24				
11	CO2	30				
12	CO2	35				
13	CO2	40				
14	CO2	45				
15	FM200	80				
16	AFFF	50				
17	FM200	46				



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

18	FM200	55				
19	FM200	74				
20	ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ					
21	ΚΑΠΑΚΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (AMEREX)					
22	ΤΙΚΤΑ(AMEREX)					
23	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (AMEREX)					

7. Λοιπές Υποχρεώσεις

1. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
2. Οι πυροσβεστήρες, που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου, δεν θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού προηγουμένως καταγραφούν. Για τους πυροσβεστήρες αυτούς θα γίνει και η αντίστοιχη απομείωση.
3. Κατά την παραλαβή των συντηρημένων-αναγομωμένων-υδραυλικά δοκιμασμένων πυροσβεστήρων, η Τεχνική Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Τα δείγματα μπορούν να φτάσουν μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και 2% του αριθμού των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.
6. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.
7. Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
8. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.
9. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 15.00.
10. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.
11. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κολώνια Μαρία]
- Τηλέφωνο: [213 2058394]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [mkolonia@sismanoglio.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [<http://www.sismanoglio.gr>]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

[«ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» CPV: 45343220-1

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [Υπηρεσίες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [-]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ 19/2021]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιι :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]



Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςⁱⁱⁱ

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**·
2. **δωροδοκία**^{vi}·
3. **απάτη**^{vii}·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**^{viii}·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**^{ix}·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**^x.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
<p>Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου^{xi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]xii</p>



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^α , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{αβ}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ:
ΤΗΛ: 213 2058.....
E-mail:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρ. Πρωτ.:
Ημερομηνία:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 19/2021

Στο Μαρούσι σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΗΛΙΑ ΔΑΛΑΪΝΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2) η εταιρεία «.....», που εδρεύει στην τηλ:, E-mail:, ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.:, ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «προμηθευτής», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ' αριθμ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την **ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» CPV: 45343220-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ (ήτοι 35.000,00€, πλέον ΦΠΑ)** όπως αναφέρεται στην από προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθμ. **19/2021** διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των€ **συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		€

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή :

- Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%

Η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Ο προμηθευτής υπέβαλε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ποσού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



- i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαιρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο v. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το v. 2803/2000. (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτοουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το v. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το v. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
- xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
- xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
- xiv Πρβλ και άρθρο 1 v. 4250/2014
- xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντά φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.